

ENERGIE-ADVIES voor warme winkels en soortgelijke inrichtingen

datum: naam bedrijf: contactpersoon:

Pos	Categorie	Onderdeel	Maatregel	besparing	investering	Tvt gem	EIA	Toegepast?	Datum:
1	energiezorg	organisatie	Analyseer uw verbruiksgegevens aan de hand van uw energierekeningen	-	-	-			
2	energiezorg	organisatie	Schakel apparatuur buiten gebruikstijden (volledig) uit	-	nihil				
3	energiezorg	organisatie	Registreer water- en energieverbruik	7,50%	nihil				
4	stoom	goodhousekeeping	Voorkom stoomlekkages	1,50%	nihil				
5	stoom	techniek	Isoleer leidingen en appendages	3,50%	25,- tot 75,- p/mt	2			
6	ventilatie	gedrag	Schakel de ventilatie na het gebruik van ruimten uit met een tijd klok	5%	nihil				
7	verlichting	gedrag	Schakel verlichting in ongebruikte ruimten uit	30%	nihil				
8	verlichting	organisatie	Maak armaturen en lichtsensoren regelmatig schoon	30%	nihil				
9	verlichting	organisatie	Vervang lampen tijdig	5%	offerte				
10	verlichting	regeling	Breng een schakelklok aan voor de verlichting	10%	20,- tot 100,- p/st	2,5			
11	verlichting	techniek	Gebruik spiegeloptiek-armaturen	27,50%	20,- tot 100,- p/st	3,5	210501		
12	verlichting	techniek	Verdeel de verlichting over meerdere groepen	12,50%	offerte	7,5			
13	apparaten	regeling	Installeer schakelklokken op apparaten	15%					
14	perslucht	goodhousekeeping	Zorg dat de compressor koude lucht aanzuigt	5%	nihil				
15	proces	techniek	Gebruik een gasgestookte wasdroger	40%	offerte	7,5	220701		
16	proces	organisatie	Pas een optimale belading toe op was- en reinigingsmachines	5,50%	nihil				
				gemiddelde besparing	8,30%				

Tvt gem = gemiddeld aantal jaren waarin investering terugverdiend wordt

EIA = maatregel komt in aanmerking voor Energiel investeringsAftrek